

സി. നമ്പർ 15/2025

അഗ്നിരക്ഷാനിലയം

പുതുക്കാട് - 680301

ഫോൺ - 0480-2757101

ഇ.മെയിൽ-frspudukkad@gmail.com

തീയതി : 16.04.2025

സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ,
അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം
പുതുക്കാട്

മാനേജർ
സെ.ജോൺസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ
പറപ്പുക്കര

സർ,

വിഷയം : കെട്ടിടനിർമ്മാണം നിരാക്ഷേപസാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിക്കു
ന്നത് സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക്, പറപ്പുക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പറപ്പുക്കര വില്ലേജിൽ താങ്കൾ നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് ഫൈനൽ ഫയർ NOC ലഭിക്കുന്നതിനായി താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള അനുബന്ധരേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താങ്കൾ നിർമ്മിച്ച സർവ്വേ നമ്പർ 444/2, 442/2, 429, 430, 431 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം 15.00 മീറ്ററിനു താഴെയും പ്ലാൻ ഏരിയ 1000 ച.മീറ്ററിന് താഴെയും ആണെന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനാൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ Rule 55(4) സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 81/17/LSGD തീയതി 31.10.2017, തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപസാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ National Building Code 2016 Part IV fire & Life Safety പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയും, അനുബന്ധരേഖകളും ഇതോടൊപ്പം മടക്കി നൽകുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,




സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
ഫയർ & ലൈഫ് സേഫ്റ്റി
പുതുക്കാട് - 680 301